

**§ 259 Ny reservkraftsbyggnad vid Skellefteå lasarett, byggnad 115
RS 1752-2022****Sammanfattning**

I samband med uppförande av nya byggnader på sjukhusområdet i Skellefteå behöver kapaciteten på reservkraften säkerställas enligt rekommendationer för robusta sjukhus.

Hela investeringen för Skellefteå nya sjukhus ligger i beslutad investeringsplan. Reservkraften är en delaktivitet.

Befintlig anläggning har gått ur tiden och reservdelar saknas, vilket medför risk för avbrott. Dagens placering av reservkraften tillsammans med panncentralen medför begränsad utbyggnadskapacitet för att klara uppdraget.

I och med denna investering kan reservkraften även använda miljöklassad diesel.

Ärendet är en del av den totala planerade investeringen i Skellefteå.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regiondirektören får med rätt att delegera i uppdrag att genomföra investering och upphandling.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regiondirektören får med rätt att delegera i uppdrag att genomföra investering och upphandling.

Beslutsunderlag

- Reservkraft Skellefteå
- Skellefteå By 115, Ny reservkraftbyggnad