

§ 212 Granskningsrapport om robust teknisk försörjning av Västerbottens sjukhus
RS 212-2021

Sammanfattning

Revisorerna har den 1 februari 2021 inkommit med missiv och granskningsrapport om robust teknisk försörjning av länets sjukhus.

Av missivet framgår att flera granskningar har visat på brister i försörjningen av el, värme, vatten och avlopp till länets tre sjukhus. Revisorerna genomförde den 18 december 2020 ett seminarium om sjukhusens försörjning av el, vatten, värme och avlopp.

Vid seminarium framkom att den politiska styrningen och uppföljningen av sjukhusens robusthet inte hade utvecklats sedan revisorernas senaste granskning år 2017. Styrningen och uppföljningen av sjukhusens robusthet ingår endast som en del i regionens ordinarie investeringsprocess. Varken regionstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om hur robusta sjukhusen ska vara. Det finns därmed en risk att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och förvaltningschefer inte har en tillräcklig strategisk styrning och kon-troll över sjukhusens robusthet.

Revisorerna har lämnat ett antal rekommendationer till regionstyrelsen.

Arbetsutskottets beredning på sammanträdet

Förslag till yttrande överlämnas till arbetsutskottet på sammanträdet. Regiondirektören redogör muntligen för förslag till yttrande och beskriver de aktiviteter som pågår inom ramen för teknisk försörjning. Eftersom arbetsutskottet inte tagit del av förslaget förrän på mötet överlämnas ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag.

Beslut

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget förslag.

Beslutsunderlag

- Missiv granskning av robust teknisk försörjning av Västerbottens sjukhus
- Rapport Granskning av robust teknisk försörjning av Västerbottens sjukhus
- Yttrande över granskning om robust teknisk försörjning av Västerbottens sjukhus